

Wyniki analiz próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Analizy fizykochemiczne

Próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z dnia 20.06.2023 r.

21-040 Świdnik, ul. Strumińskiego 12

Badany wskaźnik	Jednostka	Wynik badania	Wartość dopuszczalna*
pH	-	7,4	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	μS/cm	622	≤2500
Mętność	NTU	<0,10	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa	mgPt/l	<5	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta – do 15 mgPt/l
Zapach	-	<1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak	-	<1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz.2294);

Analizy mikrobiologiczne

Próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z dnia 20.06.2023 r.

21-040 Świdnik, ul. Strumińskiego 12

Badany wskaźnik	Jednostka	Wynik badania	Wartość dopuszczalna*
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	jtk	6	bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli	jtk	0	0
Escherichia coli	jtk	0	0
Enterokoki kałowe	jtk	0	0

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz.2294)

jtk - jednostki tworzące kolonie;