


UWAGA:

1. Złącze kablowe ZK-3a jest ustawione przy wejściu do klatki schodowej nr 2
2. Tablica T-WLZ jest zainstalowana na korytarzu klatki schodowej nr 2
3. Rozłączniki RBK-1 przystosować do plombowania
4. W złączu kablowym ZK-3a, w skrzynce zabezpieczeń wiz i w skrzynce rozłącznika DPX-250 zainstalować zamki typu MASTER - KEY

Objekt	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM W ŚWIDNIKU, UL. BACZYŃSKIEGO 4			Data	Czerwiec 2017
Branża	ELEKTRYCZNA			Rys. Nr	EL - 05
Rysunek	PLAN ZASILANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
		Projektant mgr inż. Wiesław Gałat	2845/Lb88		
		Sprawdził mgr inż. Teofil Gałat	3164/Lb94		
Zleceniodawca WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIDNIKU 21-040 ŚWIDNIK UL. BACZYŃSKIEGO 4			 EL-VAT USŁUGI ELEKTRYCZNE Lublin, ul. W. Żywnego 4/42		