



UWAGA:

Przewody łączące szynę z rurą koloru
żółtozielonego o przekroju nie mniejszym
jak 10mm² Cu.

Podłączenie części metalowych do szyny wyrównawczej

Obiekt	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM W ŚWIDNIKU, UL. BACZYŃSKIEGO 4			Data wrzesień 2017r.
Branża	ELEKTRYCZNA			Rys Nr EL-16
Rysunek Podłączenie części metalowych do szyny wyrównawczej potencjału		Imię i nazwisko		Nr uprawnień
		mgr inż. Władysław Gałat		2845/Lb/88
	Sprawdził	mgr inż. Teofil Gałat		3164/Lb/94
	Wykonawca			
Zlecił/dawał/ca	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIDNIKU UL. BACZYŃSKIEGO 4			
			EL-VAT USŁUGI ELEKTRYCZNE Lublin, ul. Żywnego 4/42	
				