

Świdnik, dnia 11.12.2019.

SZP/5796/2019

Zarząd:

Jerzy Irsak
Prezes Zarządu

Justyna Harasymiuk
Wiceprezes Zarządu

Sekretariat 81 751-27-75
Centrala 81 751-20-44
Fax 81 751-28-37
www.pegimek.swidnik.pl
e-mail:
biuro@pegimek.swidnik.pl

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
ul. Kusocińskiego
81 751-66-09
woda@pegimek.swidnik.pl

Pogotowie WOD-KAN
994

Przepompownia
Ścieków
ul. Krępiecka 18
81 751-74-46

Zakład Zarządzania
Nieruchomościami
ul. Konopnickiej 3
81 751-20-44 w. 142
lokale@pegimek.swidnik.pl

Zakład Usług Porządkowych
i Robót Drogowych
ul. Targowa 19
81 751-22-05
drogi@pegimek.swidnik.pl



**Otrzymują Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

dotyczy: postępowania na „Modernizację (renowację) magistrali wodociągowej”.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu opublikowanym w dniu 22.11.2019. wprowadza następujące zmiany do dokumentacji przetargowej:

- 1) w specyfikacji technicznej STWIORB-03 pkt 2.1. wprowadza się następujące zmiany:

2.1. Relining rurami PE100 RC (...) ustęp drugi otrzymuje brzmienie:

Rury powinny spełniać poniższe wymagania:

- wykonane z dodatkową warstwą PE zamontowaną na rurze rdzeniowej jako ponad nominalna warstwa ochronna **lub rura trójwarstwowa PE100RC**,
 - wykonane w 100% z surowca pierwotnego bez dodatku regranulatu,
 - możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (molekularne łączenie warstw),
 - trwałe oznakowanie na obwodzie,
 - nieprzenoszenie zarysowań i nacięć oraz nacisków punktowych bezpośrednio na wewnętrzną rurę ciśnieniową (reliningową) **lub podwyższona odporność na skutki zarysowań i naciski punktowe**,
 - deklaracja zgodności producenta z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
 - aprobaty ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów,
 - świadectwo odbioru partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1
 - spełnienie wymagań specyfikacji technicznej PAS1075;
 - atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
- (...)

- 2) **Zmiany wprowadzone w specyfikacji technicznej STWIORB-03 pkt 2.1. mają zastosowanie również do zapisów w pkt 7.1.2. „Materiały” w Projekcie budowlano-wykonawczym.**
- 3) Zamawiający modyfikuje również zapisy w pkt 1 SIWZ poprzez dodanie zapisu w zdaniu w następujący sposób:
„Przebudowę magistrali należy wykonać w technologii bezwykopowej metodą reliningu długiego z wykorzystaniem rur PE100 RC, SDR 11, PN16 z płaszczem ochronnym z polietylenu, zamontowanym na rurze jako ponad nominalna warstwa ochronna **lub rur trójwarstwowych PE100RC.**”
- 4) Zamawiający dopuszcza przy armaturze (kształtki i łączniki kołnierzowe) żeliwo o klasie EN-GJS-500-7.

Z poważaniem
Jerzy Irsak – Prezes Zarządu
Justyna Harasymiuk – Wiceprezes Zarządu

NIP 713-020-78-84
REGON 430121305

KRS 0000124113
Kapitał własny: 22 881 500 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
nr konta 17 1020 3147 0000 8302 0113 2463

**zamieszczono w Bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej
www.pegimek.swidnik.pl w dniu 11.12.2019.*



NIP 713-020-78-84
REGON 430121305

KRS 0000124113
Kapitał własny: 22 881 500 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
nr konta 17 1020 3147 0000 8302 0113 2463
