

23.11.2017r.

Znak ZWiK / 4908 / 1301 / 17


**Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Błękitnej w Świdniku.**

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zapewniamy możliwość odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 zlokalizowanej w ul. Sosnowej, na następujących warunkach:

1. Wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych z uszczelkami typu Sewer Lock montowanymi na trwale w procesie produkcyjnym.
2. Sieć włączyć do istniejącej w ul. Rubinowej studni rewizyjnej Ø1200 (pkt „A”) o rzędnych: 216,61/213,36.
3. Zaprojektować na sieci studnie rewizyjne żelbetonowe Ø1200 oraz inspekcyjne min. Ø400 (rura trzonowa gładka, kineta zbiorcza).
4. Studnie żelbetonowe zabezpieczyć powłoką izolacyjną.
5. Zaprojektować typowe, szczelne przejście sieci przez ściany studni.
6. Kiny w studniach przelotowych wykonać z rur PVC.
7. Sieć k.s. po wykonaniu należy poddać próbie szczelności oraz wykonać przegląd kamerą.

- *Trasę przebiegu sieci uzgodnić w Starostwie Powiatu Świdnickiego.*
- *Przed przystąpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcą winni wypełnić deklarację informującą o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanej inwestycji. Deklarację oraz kopię nadania uprawnień budowlanych właściwej specjalności osobie kierującej budową lub sprawującej nadzór należy dostarczyć do Z-du Wod-Kan (ul. Kusocińskiego).*
- *Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po przeprowadzeniu odbioru końcowego przez upoważnionych pracowników Z-du Wod-Kan. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.*
- *Warunki techniczne są ważne 1 rok od dnia ich wydania.*


Otrzymują:
1. Adresat.
2. ZWiK-aa.

zatwierdził:

PREZES Zarządu

Hubert Gryniewicz