



Zestawienie elementów tłoczni		
L.p.	Nazwa elementu	Ilość szt./kpl.
1	Zbiornik tłoczni	1
2	Pompa	2
3	Moduł tłoczni ze zbiornikiem retencyjnym i separatorami kosztowymi	1
4	Zasuwa nożowa na wlocie DN 200	1
5	Przepływomierz FM 300 DN 100	1
6	Zasuwa nożowa za przepływomierzem DN 100	1
7	Króciec odpowietrzający rurociąg tłoczny 2"	1
8	Wentylacja modułu tłoczni DN 100 z filtrem antyodorowym	1
9	Wentylacja PVC160 komory tłoczni	1
10	Rzapie odwadniające ø400mm H=0,4m	1
11	Instalacja odwadniająca	1
12	Właz nierdzewny	1
13	Drabinka wsporczą	1
14	Drabina do dna zbiornika	1
15	Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS	1
16	Przyłącze do kanalizacji tłocznej PE 110	1

Zestawienie pomp	
Typ	Tłocznia
FZB.3.80 /4,0kW /400V /IP68	

Dane rurociągów tłoczni	
Rodzaj	Typ - Średnica - Kąt / Godz.
	Tłocznia
Odpyw	DN 100/PE 110
Dopływ	PVC ø200

Zestawienie rzędnych	
Oznaczenie	Wartość [m n.p.m.]
Hpok	209,40
Hter	209,30
Htł	207,60
Hdopł	207,10
Hdna	205,30

Wymiary i materiał zbiornika	
Oznaczenie	Wartość [mm]
	Beton
	Tłocznia
ø wew.	2500
H	4100

INWESTOR: PK "PEGIMEK" Sp. Z O.O 21-040 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3			
ADRES INWESTYJI: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ŚWIDNIKU DZ. NR 1155/11, 1155/4, 152/57, 152/54, 149/2, 148/4, 148/3, 147/3, 145/2, 147/8, 141/4, 141/1			
PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA:	SANITARNA	UPR. BUD.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	390/Lb/2001	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH	1045/Lb/90	
SKALA:	SCHEMAT TŁOCZNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH		SANIT.
DATA:	06.2018		NR RYS.: S9
	Z KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREAC.		

416