


16.04.2018r.

Znak ZWiK / 1900 / 385 / 18



Przedsiębiorstwo Komunalne

„Pegimek” Sp. z o.o.

w Świdniku

**Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Targowej w Świdniku
(do ul. Kosynierów)**

Zapewniamy możliwość odprowadzenia ścieków z projektowanej studni rozprężnej (pkt „B”) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosynierów (proponowana trasa ozn. linią przerywaną, kolorem brązowym) , na następujących warunkach:

- Wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych typ T (SN 8) z uszczelkami typu Sewer Lock montowanymi na trwale w procesie produkcyjnym (proponowana trasa ozn. kolorem brązowym, linią przerywaną).
- Parametry sieci projektować na podstawie ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni PZL Świdnik z uwzględnieniem możliwości rozwoju terenu zlewni oraz dopływu ścieków z projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej .
- Sieć włączyć do istniejącej w ul. Kosynierów studni rewizyjnej Ø1200 (pkt „A”) o rzędnych: 202,39/197,19.
- Zaprojektować na sieci studnie rewizyjne betonowe Ø1200 .
- Studnie betonowe zabezpieczyć bitumiczną powłoką izolacyjną.
- Zaprojektować typowe, szczelne przejście sieci przez ściany studni.
- *Trasę przebiegu sieci uzgodnić w Starostwie Powiatu Świdnickiego .*
- *Przed przystąpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcą winni wypełnić deklarację informującą o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanej inwestycji. Deklarację oraz kopię nadania uprawnień budowlanych właściwej specjalności osobie kierującej budową lub sprawującej nadzór należy dostarczyć do Z-du Wod-Kan (ul. J. Kusocińskiego).*
- *Do projektu budowlanego należy dołączyć wypis z ewidencji gruntów wraz z kopią mapy ewidencji gruntów w zakresie działek, których dotyczy inwestycja oraz zezwolenie na lokalizację sieci w pasie drogowym.*
- *Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po przeprowadzeniu odbioru końcowego przez upoważnionych pracowników Z-du Wod-Kan. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.*
- *Warunki techniczne są ważne 1 rok od dnia ich wydania.*

zatwierdził:

PREZYDENT RADY

Hubert Kozłowski

Otrzymują:

1. Adresat.

2. ZWiK-aa.

3. Do wiadomości : Urząd Miasta Świdnik